



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27 А, Чита, 672038, Телефон: 8(3022) 99-56-01, Факс: 8(3022) 35-29-17
E-mail: zab@gosnadzor.ru, http://zab.gosnadzor.ru/
пр.50-летия Октября, 28а, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670034, Телефон: 8(3012) 44-09-90, Факс: 8(3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

Забайкальское управление Ростехнадзора

(в случае составления предписания должностными лицами территориального органа Ростехнадзора указывается наименование соответствующего территориального органа Ростехнадзора)

г. Улан-Удэ
(место составления)

10 марта 2022 г.
(дата составления)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 24/09-04-2022

Мною (нами):

- Шрубченко Владимиром Васильевичем – главным государственным инспектором Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями;
- Смочилиным Евгением Сергеевичем - старшим государственным инспектором Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

по результатам внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки; постоянного государственного надзора)

в отношении

- деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51» в сфере электроэнергетики;
- оборудование и (или) устройства, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51», применяемые при осуществлении видов деятельности в сфере электроэнергетики;
- здания, сооружения объектов электроэнергетики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу (местоположению):

Юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.12, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51»

Место фактического осуществления деятельности:

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.12, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена проверка)

контролируемого лица:

Юридический адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.12, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Улан-Удэ, ИНН 0323052905

Место фактического осуществления деятельности:

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.12, «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Улан-Удэ;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена проверка)

проведенной в соответствии с решением о проведении выездной проверки заместителя руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Лархаева Степана Леонтьевича от 25.02.2022 № Р-350-31-рш, № КНМ 5220011000001085785

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий либо реквизиты графика проведения контрольных (надзорных) действий при осуществлении постоянного государственного надзора)

в следующие сроки:

с "01" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "10" марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

выявлены нарушения обязательных требований в области электроэнергетики

(в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и т.д.)

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, предписываю(ем) устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/ п	Описание (характер) выявленного нарушения обязательных требований	Норматив ный правовой акт, его структурн ые единицы, устанавли вающие обязатель ные требовани я, которые нарушены	Срок устранени я нарушени я
1.	Не прошла проверку знаний ответственный за электрохозяйство заместитель директора по АХЧ Гребенщикова И.Н.	п.1.2.7. ПТЭЭП	29.04.2022
2.	Не проведено испытание повышенным выпрямленным напряжением сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1000 В от ТП-174 до ВРУ-1, ВРУ-2.	п.2.4.28., п.6.3. прил.3 ПТЭЭП	29.04.2022
3.	Не составлена однолинейная схема электрических соединений.	п.1.5.18. ПТЭЭП	29.04.2022
4.	Отсутствуют испытанные указатели низкого напряжения	п.1.2.2.	29.04.2022

	(УНН) - 2 шт.	ПТЭЭП	
5.	Отсутствуют переносные плакаты безопасности.	п.1.2.2. ПТЭЭП	29.04.2022
6.	Отсутствуют надписи на оборотной стороне крышки щита освещения ЩО-1, указывающие назначение автоматических выключателей.	п.2.6.14. ПТЭЭП	29.04.2022
7.	Отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование на щитке освещения спортзала.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
8.	Отсутствует предупреждающий знак «Осторожно электрическое напряжение» на дверях щита освещения ЩО-5.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
9.	Отсутствует предупреждающий знак «Осторожно электрическое напряжение» на дверях щита освещения ЩО-10.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
10.	Отсутствует ограждение от случайных прикосновений токоведущих частей щита освещения ЩО-7 (снята крышка ограждения).	п.2.2.4. ПТЭЭП	29.04.2022
11.	Отсутствует предупреждающий знак «Осторожно электрическое напряжение» на дверях щита освещения ЩО-7.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
12.	Отсутствует ограждение от случайных прикосновений токоведущих частей щита освещения ЩО-11 (снята крышка ограждения).	п.2.2.4. ПТЭЭП	29.04.2022
13.	Отсутствует предупреждающий знак «Осторожно электрическое напряжение» на дверях щита освещения ЩО-11.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
14.	Отсутствуют (закрашены) надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать") на ВРУ-1.	п.2.2.14. ПТЭЭП	29.04.2022
15.	Отсутствуют (закрашены) надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать") на ВРУ-2.	п.2.2.14. ПТЭЭП	29.04.2022
16.	Отсутствуют надписи на предохранительных щитах и (или) у предохранителей, указывающие номинальный ток плавкой вставки присоединений ВРУ-1.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
17.	Отсутствуют надписи на предохранительных щитах и (или) у предохранителей, указывающие номинальный ток плавкой вставки присоединений ВРУ-2.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
18.	Отсутствует аптечка или сумка первой помощи с набором медикаментов в помещении ВРУ-1, ВРУ-2.	п.1.7.15. ПТЭЭП	29.04.2022
19.	Отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование на щите освещения спортзала.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
20.	Отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование на щите питания электрических печей, электросковородки и т.д. кухни.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
21.	Отсутствуют надписи на оборотной стороне крышки щита питания электрических печей, электросковородки и т.д. кухни, указывающие назначение автоматических выключателей.	п.2.6.14. ПТЭЭП	29.04.2022
22.	Отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование на щите в раздевалке кухни – 2 щита.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
23.	Отсутствуют надписи на оборотной стороне крышки щита в раздевалке кухни, указывающие назначение автоматических выключателей - 2 щита.	п.2.6.14. ПТЭЭП	29.04.2022

24.	Отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование на щите управления приточно-вытяжной вентиляции на кухне.	п.2.2.20. ПТЭЭП	29.04.2022
25.	Отсутствует распоряжение руководителя организации определяющее порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п.3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭ)	29.04.2022
26.	Отсутствует запираемый ящик для хранения ключей от электроустановок.	п.3.13. ПОТЭЭ	29.04.2022
27.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей, в котором фиксируется дата, время выдачи и возврата ключей, номер или наименование ключа, наименование помещения, подпись работника, выдавшего ключ, а также подпись работника, получившего ключ.	п.3.13. ПОТЭЭ	29.04.2022

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Руководитель группы инспекторов:
главный государственный инспектор Байкальского
отдела энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями Шрубченко В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

старший государственный инспектор Байкальского
отдела энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями Смочилин Е.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Один экземпляр предписания для исполнения получил (направлено по почте):
(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

10.03.2022

(дата)



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)